

Misura della tenuta all'acqua.

Metodo d'innaffiamento utilizzato	A
File di ugelli	n. 1
Ugelli per ciascuna fila	n. 3
Portata d'acqua	360 l/h

Pressione		Durata d'innaffiamento [min]	Osservazioni
nominale [Pa]	di prova [Pa]		
0	0,0	15	Nessuna infiltrazione
50	50,1	5	Nessuna infiltrazione
100	100,3	5	Nessuna infiltrazione
150	148,9	5	Nessuna infiltrazione
200	200,3	5	Nessuna infiltrazione
250	250,3	5	Nessuna infiltrazione
300	299,2	5	Nessuna infiltrazione
450	449,7	5	Nessuna infiltrazione
600	600,5	5	Nessuna infiltrazione

**600 Pascal corrisponde a un vento
che soffia a circa 110 Km/h**

